



**ЗАВОД СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ**

220140, Республика Беларусь  
г. Минск, ул. Лещинского, 8

тел./факс +375 17 369 44 49  
тел. +375 17 369 43 64  
тел. +375 17 369 45 67

E-mail: [zska\\_marketing@tut.by](mailto:zska_marketing@tut.by)  
[www.zska.by](http://www.zska.by)

**БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИНДУКТИВНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА**

**(диапазон питающих напряжений 10-30 В)**

Марка выключателя	Габаритные размеры, мм	Ном. расст. возд., мм	Дифференциал хода, мм	Воспр. макс. расст. возд., мм	Номин. ток нагрузки, мА	Частота срабатывания, Гц	Световая индикация срабатывания	Защита от переполос. питания	Защита от перегрузок и КЗ	Конструктив. исполнение
БВИ-125	M8x0,5x40	2	0,36	0,2	200	1300	нет	нет	нет	неэкранир.
БВИ-127	M8x1x40	2	0,36	0,2	200	1300	нет	нет	нет	неэкранир.
ДКП-4, -14	M8x0,5x60	1	0,18	0,05	100	800	ДКП-14	ДКП-14	ДКП-14	экранир.
БВИ-135	M8x0,5x40	1	0,18	0,05	200	1500	нет	нет	нет	экранир.
БВИ-137	M8x1x40	1	0,18	0,05	200	1500	нет	нет	нет	экранир.
ДКП-1, -2, -3	M12x1x50	2	0,36	0,1	100	800	нет	нет	нет	экранир.
ДКП-11, -12	M12x1x50	2	0,36	0,1	100	800	есть	есть	нет	экранир.
БВИ-231	M12x1x50	2	0,36	0,1	200	800	нет	есть	нет	экранир.
ДКП-15, -05, КЗ	M12x1x50	3	0,54	0,2	100	800	ДКП-15	ДКП-15, КЗ	ДКП-15, КЗ	экранир.
БВИ-221	M12x1x55	4	0,72	0,2	100	500	исп. -03, -04, -05		исп. -05	неэкранир.
БВИ-235	M12x1x40	3	0,54	0,15	200	500	есть	есть	нет	экранир.
БВИ-225	M12x1x40	5	0,9	0,25	200	400	есть	есть	есть	неэкранир.
ДКПМ-00, -01, -02, -03	M18x1x50	5	0,9	0,25	200	500	исп. -00, -02	есть	исп. -00, -03	экранир.
ДКПМ-08, -09, -10, -11	M18x1x50	8	1,4	0,3	200	200	исп. -08, -10	есть	исп. -08, -11	неэкранир.
ДКПС-04, -05, -06, -07	50x25x10	5	0,9	0,25	200	500	исп. -04, -06	есть	исп. -04, -07	экранир.
ДКПС-12, -13, -14, -15	50x25x10	8	1,4	0,3	200	200	исп. -12, -14	есть	исп. -12, -15	неэкранир.
БВИ-355	M18x1x41	5	0,9	0,2	400	500	есть	есть	есть	экранир.
БВИ-359	M18x1x45	5	0,9	0,2	200	400	нет	есть	нет	экранир.
БВИ-433	M30x1,5x80	10	1,8	0,5	200	300	есть	есть	есть	экранир.
БВИ-455	M30x1,5x50	10	1,8	0,5	400	200	есть	есть	есть	экранир.
БДП-2М	Ø55 x70	25	4,5	-	200	50	нет	-	-	неэкранир.
БВИ-853	112x64x38	30	5,4	3,0	400	50	есть	есть	есть	неэкранир.
БВИ-855	80x80x40	30	7,2	3,0	400	50	есть	есть	есть	неэкранир.

## БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИНДУКТИВНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

(диапазон питающих напряжений 10-30 В)

протестированные для автотракторного оборудования

Марка выключателя	Габаритные размеры, мм	Ном. расст.возд., мм	Дифференциал хода, мм	Воспр.макс. расст. возд., мм	Частота срабатывания, Гц	Световая индикация срабатывания	Защита от переполос. питания	Защита от перегрузок и КЗ	Конструктив. исполнение
ДИ-231	M12x1	3	0,54	0,2	800	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-321	M18x1	8	1,4	0,6	200	есть	есть	есть	неутопленный
ДИ-331	M18x1	5	0,9	0,4	500	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-421	M30x1,5	15	2,7	1,2	200	есть	есть	есть	неутопленный
ДИ-431	M30x1,5	10	1,8	0,8	300	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-471P	M30x1,5	10	1,8	0,8	100	есть	есть	есть	релейный
ДИ-631	50x25x10	8	1,4	0,6	500	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-633	54x32x16	10	1,8	0,8	500	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-811	M20x1,5	5	0,9	0,4	500	есть	есть	есть	утопленный
ДИ-821	Ø55x31	25	4,5	2	100	есть	есть	есть	неутопленный

## БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИНДУКТИВНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

(диапазон номинальных напряжений: постоянного тока 36-300 В, переменного тока 36-250 В)

Марка выключателя	Габаритные размеры, мм	Номинальное расстояние воздействия, мм	Воспр. максимального расстояния воздействия, мм	Номинал. ток нагрузки, мА	Частота срабатывания, Гц	Световая индикация срабатывания	Конструктивное исполнение
БВИ-454-00	M30x1,5	10		Функция коммутации-закрывающая		есть	утопленный
БВИ-462-01	M30x1,5	15		Функция коммутации-размыкающая		есть	неутопленный
БВИ-862-01	80x80	25		Функция коммутации-размыкающая		есть	неутопленный

## ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОБОРОТОВ ДХ (на эффекте Холла)

Обозначение датчика	Тип выводов	Тип выходного сигнала, В	Мах ток потребления, мА	Потребляемая мощность при ном. напряжении питания, МВт	Ном. рабочий ток, мА	Габаритные размеры
ДХ-201	n-p-n	Высокий - +Uпит Низкий - не более 1,5 В	20		200	M12x1
ДХ-301ЛОГ	Логический	Логическая «1» - 4,5+0,1 Логический «0» - 0,5-0,1	10		5	M18x1
ДХ-302	n-p-n	Высокий - +Uпит Низкий - не более 1,5В	20		2200	M18x1
ДХ-303	n-p-n	Высокий - +Uпит Низкий - не более 1,5В	20		200	M18x1,5

Производим аналоги датчиков БТП-101, БТП-102, БТП-103, БТП-104, БТП-211, БТП-421, бесконтактные выключатели фотоэлектрические и др.



ОАО «Завод средств комплексной автоматизации»

220140, Республика Беларусь

г. Минск, ул. Лещинского, 8

тел./факс +375 17 369 44 49

тел. +375 17 369 43 64

тел. +375 17 369 45 67

E-mail: zska\_marketing@tut.by

www.zska.by

